



中山市规划设计院有限公司

Zhongshan Planning and Design Institute Co.,Ltd.

兴建单位：中山市公共交通运输集团有限公司

工程名称：神湾繁花里公交枢纽站调度室装修工程

工程类别：室内装修工程

设计阶段：施工图

专 业：建筑装修设计

出图日期：2023. 07

图 纸 目 录

序号	图 纸 名 称	图号	规格	附 注
001	封面	FC-01	A2	
002	设计说明（一）	FC-02	A2	
003	设计说明（二）	FC-03	A2	
004	施工图设计说明	FC-04	A2	
005	材料明细表\构造做法表（一）	FC-05	A2	
006	构造做法表（二）	FC-06	A2	
平面图				
007	首层原始平面图	2P-01	A2	
008	首层拆墙平面图	2P-02	A2	
009	首层砌墙平面图	2P-03	A2	
010	首层平面布置图	2P-04	A2	
011	首层平面地铺图	2P-05	A2	
012	首层天花布置图	2P-06	A2	
013	首层立面索引图	2P-07	A2	
立面图				
014	A立面图	2E-01	A2	
015	B立面图	2E-02	A2	
016	C立面图	2E-03	A2	
017	D立面图	2E-04	A2	
018	E-F立面图	2E-05	A2	
019	G立面图	2E-06	A2	
020	H立面图	2E-07	A2	
021	门窗表\大样图01	2E-08	A2	
022	大样图02	2E-09	A2	



中山市规划设计院有限公司
Zhongshan Planning and Design Institute Co.,Ltd.

地址：广东省中山市东区长文东路765、767号 邮编528403
电话：0760-88322881 传真：0760-88320683
http://www.zspd.com

出图专用章

未盖出图专用章无效

注册师用章

按规定加盖

审查专用章

按规定加盖

合格证编号

备注：

职 责	实 名	签 名
审 定	张如涛	
审 核	胡雅倩	
注 册 师	胡雅倩	
项目负责	胡雅倩	
专业负责	董浩涌	
校 对	董浩涌	
设 计	郭璟	
制 图	郭璟	

会 签 栏			
建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		弱 电	

建设单位	中山市公共交通运输集团有限公司		
工程名称	神湾繁花里公交枢纽站调度室装修工程		
子项工程	室内装修设计		
图纸名称	图纸封面及目录		
设计号		专 业	装施
设计阶段	施工图	图 号	FC-01
出版版次	第01版	日 期	2023. 05

设计说明（一）

一项目概况			
1项目名称:神湾繁花里公交枢纽站调度室装修工程	29建筑内部装修不应减少安全出口、疏散出口和疏散走道的设计所需的净宽度和数量。	四	施工材料说明
本工程位于广东省中山市神湾繁花里公交枢纽站,本建筑层数为地上2层,建筑高度为7.70m,属于多层民用建筑,耐火等级为二级。原建筑面积358.80方,主要结构形式为框架结构。	30本次改建装修不涉及基础、柱、梁、板、承重构件的任何改动,不涉及结构负荷增加,不存在增设水池、重型设备、局部夹层等等造成恒载增加的情形。	1	(50325-2010)(2013年版)强制性条文中有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定,建筑装饰装修工程所用材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB
2建设单位:中山市公共交通运输集团有限公司	31本次设计仅对区域内墙体进行拆建,新建墙体及隔断均采用符合耐火极限要求的不燃		燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017);
3项目地点:中山市神湾繁花里公交枢纽站	轻质墙体(例如轻钢龙骨构造墙体),经本单位设计人员复核,满足使用要求,若在日后使用过程中发现	2	本工程玻璃隔断均为钢化玻璃;
4设计范围:设计范围如平面图所示,设计性质为室内装饰装修设计.	结构安全隐患,请建设单位及时知会设计单位查明原因并应采取加固补强措施以保证结构安全	3	石材在施工安装之前都要用防污防潮剂做防污及防渗透处理;
5建筑说明:本建筑结构采用钢筋混凝土框架结构,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度	三	4	花岗岩、大理石墙面及地面平整度公差±1mm(二米靠尺);
为七度,使用年限为50年(3类),耐火等级为二级,屋面防水为I级。	1	5	地砖及面砖之品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、颜色和图案及其
	2		它的产品质量应符合设计要求,色泽均匀一致,无裂纹、无水线或污染,表面方正平整;
	3	6	墙面布料、墙纸、以及舞台幕防火等级应不低于B1级.
	4	7	选用的地毯各项指标均应符合下列要求:
	5	a)	阻燃性:通过国际阻燃测试,阻燃性必须达到B1级;
	6	b)	抗静电:永久性抗静电,通过EN1815及ISO/DIN10965防静电测试;
	7	c)	耐磨性:耐磨性通过英国WIRA测试,R指数不小于3(6万转以上磨损测试);
	8	d)	色牢度:色牢度通过ENISO105B02/B01测试,受光及水洗测试值均大于5;
	9	e)	通过中国无毒害(绿色)材料、英国防敏感学会、ISO14001环保认证的产品;
	10	f)	吸音性:吸音性通过欧洲ISO140P/1FT8/ISO354测试,吸音能力达22公贝,传音
	11		能力为0.1(基本不传音);
	12	8	除特殊注明外,无机涂料均为进口哑光漆,包括面漆和底漆;
	13	9	无机涂料施工必须底漆和面漆配套使用,在天花的重要部位要采用高弹性无机
	14	10	涂料(在A级基层上);无机涂料基层腻子,须有足够的强度,自配的腻子应掺入适量的
	15		白乳胶和白水泥,刮腻子层不能过厚,以免开裂;
	16	11	黑色金属的防锈漆选用配套的防锈底漆,防锈底漆应当在彻底除锈之后再刷,
	17		如不能彻底除锈可以采用带锈底漆。
	18	12	表面装饰木料,属符合国际标准的AAA级产品。木方不管是国产还是进口,要选
	19		用与表面饰板相同纹理及相同颜色的A级防火产品,含水率要控制在15%以内。所有
	20		装修用木材均应进行防火、防腐处理。防火等级要求达到B1级;
	21	13	图中所有实木封边及木线条除注明饰面外,均应与相关饰面木材相同;
	22	14	图中所有木饰面除注明者外,表面均为哑光的硝基清漆饰面,有关这一要求不
	23		再在图中表示。
	24	15	铝塑板外墙工程;
	25		1、硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用.
	26		2、硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相
	27		容性和剥离粘结性试验,并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。
	28		检验不合格的产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告
	29	16	所有不锈钢均采用304不锈钢
	30	17	当使用多层装修材料时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。
	31	18	室内装修防腐严禁使用沥青、煤焦油类的防腐、防潮处理剂。严禁使用苯、工业苯、石油苯、
		19	重质苯及混苯等含苯的稀释剂和溶解。严禁使用有机溶剂清洗施工用具。
		20	民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板,必须有游离甲醛含量或
		21	游离甲醛释放量检测报告,并应符合规范的有关规定。
		22	所有地面砖防滑安全程度为中高级、防滑等级Bd 0.60≤静摩擦系数COF<0.70
		23	(1)砂、石、水泥、混凝土、砌块、砖等主体材料的放射性限量应满足IRa≤1.0、Iγ≤1.0。
			材料供应商应提供主体材料的放射性检测报告



中山市规划设计院有限公司
Zhongshan Planning and Design Institute Co.,Ltd.

地址: 广东省中山市东区长文东路765、767号 邮编528403
电话: 0760-88322881 传真: 0760-88320683
http://www.zspd.com

出图专用章

未盖出图专用章无效

注册师用章

按规定加盖

审查专用章

按规定加盖

合格证编号

备注:

职 责	实 名	签 名
审 定	张如涛	
审 核	胡雅倩	
注 册 师	胡雅倩	
项目负责	胡雅倩	
专业负责	董浩涌	
校 对	董浩涌	
设 计	郭璟	
制 图	郭璟	

会 签 栏			
建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		弱 电	

建设单位	中山市公共交通运输集团有限公司		
工程名称	神湾繁花里公交枢纽站调度室装修工程		
子项工程	室内装修设计		
图纸名称	设计说明一		
设计号		专 业	装 施
设计阶段	施工图	图 号	FC-02
出图版次	第01版	日 期	2023. 05